



UNIwersytet
OPOLSKI

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Pl. Kopernika 11A, 45-040 Opole
tel. +48 77 541 59 77
fax +48 77 541 60 26
zamowienia@uni.opole.pl
www.zamowienia.uni.opole.pl

B/06/2018/A
L.dz. DZP: 1080/2018

Opole, 22.10.2018 r.

Do:
Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia
publicznego

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej **przekraczającej** kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwaną dalej „ustawą”, pn.: „**Budowa Międzynarodowego Centrum Badawczo- Rozwojowego Uniwersytetu Opolskiego na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno – spożywczego – Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie**” w formule **"Zaprojektuj i wybuduj"**.

Działając w trybie art. 38 ustawy, Zamawiający udziela wyjaśnień do zapytań złożonych podczas zebrań Wykonawców, mających miejsce w dniach 9 i 10 października 2018 r., dotyczących przedmiotowego postępowania:

Dotyczy: OPOLE, ul. Oleska:

Pytanie nr 1:

Prosimy o jednoznaczne określenie wielkości całości powierzchni – obszaru planowanej inwestycji objętej postępowaniem przetargowym.

Odpowiedź:

Zgodnie z załączonym do postępowania B/06/2018A pismem L.Dz. 1062/2018 z dn. 15.10.2018 r. – pytania odpowiedzi nr 1.

Pytanie nr 2:

Prosimy o jednoznaczne określenie ilości i rodzajów nawierzchni przeznaczonych do rozbiórki.

Odpowiedź:

Zgodnie z załączonym do postępowania B/06/2018A pismem L.Dz. 1062/2018 z dn. 15.10.2018 r. – pytania odpowiedzi nr 1, nawierzchnię należy zinwentaryzować na etapie opracowania dokumentacji projektowej

Pytanie nr 3:

Czy remont parkingu wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia w obiekcie przy ul. Oleskiej 22 w Opolu?

Odpowiedź:

W przypadku uszkodzenia parking przy ul. Oleskiej 22 należy odtworzyć.

Pytanie nr 4:

Czy wykonanie przyłączy do głównych ciągów wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych leży po stronie wykonawcy?

Odpowiedź:

Tak. Zgodnie z załączonym do postępowania B/06/2018A pismem *L.Dz. 1062/2018* z dn. 15.10.2018 r. – pytania odpowiedzi nr 1 oraz zał. nr 1 A do dokumentacji pod nazwą szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zał. nr 1B.

Dotyczy: PRÓSZKÓW, Dawna Królewska Akademia Nauk:

Pytanie nr 5:

Jakie parametry ma mieć komora mroźnicza wymagana do zamontowania?

Odpowiedź:

Komora mroźnicza jest dostawą i nie jest przedmiotem zamówienia, należy zaprojektować i wykonać przyłącza opisane w zał. nr 1A do dokumentacji pod nazwą szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca powinien przygotować w I etapie następujący zakres prac związany z komorą fitotronową, ograniczoną do funkcji mrożenia:
- przyłącze wody czystej poza pomieszczeniem komory,
- instalacja kanalizacyjna
- odpływ nieczystości skażonych chemicznie i biologicznie
- zasilania 380-400 V przystosowane do agregatu inwerterowego,

Powierzchnia komory mroźniczej 20 m².

Pytanie nr 6:

Czy rewitalizowana szklarnia jest zabytkiem?

Odpowiedź:

Szklarnia nie jest zabytkiem, lecz jest położona na obszarze objętym opieką konserwatora zabytków. Na etapie projektowania należy wystąpić do Konserwatora zabytków z propozycją jej przebudowy zgodnie z zapisem w PF-U.

Pytanie nr 7:

Czy w poddaszu stodoły wymaga się doświetlenia lukarnami czy oknami dachowymi?

Odpowiedź:

Okna dachowe zapewniające dostateczne oświetlenie dzienne dla pomieszczeń opisanych w koncepcji.

Pytanie nr 8:

Jak ma być sprawność paneli fotowoltaicznych?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisem w zał. nr 1A do dokumentacji pod nazwą szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – panele fotowoltaiczne są wyłączone z robót budowlanych, stanowią oddzielną dostawę. (sprawdzić w PFU).

Pytanie nr 9:

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku gdy zamieszczona dokumentacja folder 5.4. Inwentaryzacja zieleni będzie odbiegać o stanu istniejącego, wszystkie roboty dodatkowe ewentualne zwiększenia tj. inwentaryzacja, wycinki, opłaty administracyjne itp. będą rozliczane jako roboty dodatkowe.

Odpowiedź:

Zgodnie z załączoną do postępowania– Decyzją Prezydenta Miasta Opole z dn. 18.09.2018 r. znak OŚR.6131.285.2018 EM- pozwoleniem na wycinkę oraz nasadzenia drzew, w którym określono powyższe ilości.

W związku z dokonanymi zmianami, treść przygotowywanych przez Państwa ofert będzie wymagać dodatkowego nakładu pracy, tym samym dotychczasowy **termin składania ofert ulega zmianie**, tj.: na dzień *czternastego listopada dwa tysiące osiemnastego* [**14.11.2018**] roku, do godziny *dziesiątej* [**10:00**], otwarcie ofert o godz. *dziesiątej trzydzięci* [**10:30**], Dział Zamówień Publicznych, Pl. Kopernika 11A, 45-040 Opole, pokój nr 2-3.

Uwzględniając treść zdania poprzedzającego, zmianie ulega treść:

1. SIWZ w: pkt. 14.4.1., pkt. 16.3., pkt. 17.1.1., pkt. 17.2.1.
2. Ogłoszenia o zamówieniu, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w sekcjach: IV.2.2), IV.2.6) i IV.2.7).

Zmodyfikowana treść SIWZ wraz ze zmienioną treścią wymienionych wyżej załączników znajduje się w załączeniu.

Zgodnie z pkt. 12.6. SIWZ jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

Załączniki:

- 1) zmodyfikowana SIWZ
- 2) ogłoszenie o sprostowaniu wysłane do UPUE

KANCLERZ

mgr Zbigniew Budziszewski