



UNIwersytet
OPOLSKI

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Pl. Kopernika 11A, 45-040 Opole
tel. +48 77 541 59 77
fax +48 77 541 60 26
zamowienia@uni.opole.pl
www.zamowienia.uni.opole.pl

B/06/2018/A
L.dz. DZP: 1081/2018

Opole, 22.10.2018 r.

Do:
Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia
publicznego

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej **przekraczającej** kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwaną dalej „ustawą”, pn.: „**Budowa Międzynarodowego Centrum Badawczo-Rozwojowego Uniwersytetu Opolskiego na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno – spożywczego – Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie**” w formule **”Zaprojektuj i wybuduj”**.

Działając w trybie art. 38 ustawy, Zamawiający udziela wyjaśnień do złożonych zapytań dotyczących przedmiotowego postępowania:

DOTYCZY KRÓLEWSKIEJ AKADEMII NAUK W PRÓSZKOWIE:

Pytanie nr 1

W nawiązaniu do zapisów Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, iż jakiegokolwiek prace w obszarze **łąk naukowych** zostały wyłączone z postępowania przetargowego (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wymienia elementy robót planowanych do wykonania, zaś obowiązujące zapisy P.F.U. wraz z częścią rysunkową zawierają zakres szerszy).

Pytanie nr 2

W nawiązaniu do zapisów Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, iż jakiegokolwiek prace w obszarze **pasieki** zostały wyłączone z postępowania przetargowego (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wymienia elementy robót planowanych do wykonania, zaś obowiązujące zapisy P.F.U. wraz z częścią rysunkową zawierają zakres szerszy).

Pytanie nr 3

W nawiązaniu do zapisów Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, iż jakiegokolwiek prace w obszarze **dróg komunikacyjnych** wokół łąk naukowych zostały wyłączone z postępowania przetargowego (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wymienia elementy robót planowanych do wykonania, zaś obowiązujące zapisy P.F.U. wraz z częścią rysunkową zawierają zakres szerszy).

Pytanie nr 4

W nawiązaniu do zapisów Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, iż jakiegokolwiek prace w obszarze **dróg komunikacyjnych, chodników (poza bezpośrednimi dojściami do budynków laboratoriów) i parkingów samochodowych** zostały wyłączone z postępowania przetargowego (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wymienia elementy robót planowanych do wykonania, zaś obowiązujące zapisy P.F.U. wraz z częścią rysunkową zawierają zakres szerszy).

Pytanie nr 5

W nawiązaniu do zapisów Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, iż jakiegokolwiek prace w zakresie **rewitalizacji istniejącej szklarni** zostały wyłączone z postępowania przetargowego

(Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wymienia elementy robót planowanych do wykonania, zaś obowiązujące zapisy P.F.U. wraz z częścią rysunkową zawierają zakres szerszy).

Pytanie nr 6

W nawiązaniu do zapisów Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, iż jakiegokolwiek prace w zakresie **rewitalizacji istniejącej szklarni** zostały wyłączone z postępowania przetargowego (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wymienia elementy robót planowanych do wykonania, zaś obowiązujące zapisy P.F.U. wraz z częścią rysunkową zawierają zakres szerszy).

Pytanie nr 7

Prosimy o sprecyzowanie parametrów komory mroźniczej, przewidzianej do wykonania w nowej szklarni – w odniesieniu do jej podstawowych parametrów. Brak informacji w dokumentacji.

Odpowiedź na pytania nr 1-7:

Zgodnie z załączonym do postępowania B/06/2018A pismem *L.Dz. 1062/2018* z dn. 15.10.2018 r. – pytania odpowiedzi nr 1.

Natomiast komora mroźnicza jest dostawą i nie jest przedmiotem zamówienia, należy zaprojektować i wykonać przyłącza opisane w zał. nr 1 A do dokumentacji pod nazwą szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zał. 1 C do dokumentacji pn. wykaz wyposażenia, zawartych w załączniku nr 9 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia [SIWZ] (Dokumentacja techniczna/opis przedmiotu zamówienia {folder plików})

DOTYCZY BUDYNKU PRZY UL. OLESKIEJ W OPOLU:

Pytanie nr 8

W jakim zakresie mamy opracować projekt dla budynku istniejącego w Opolu (ul. Oleska) – P.F.U. mówi nie tylko o termomodernizacji, ale też o remoncie, wymianie posadzek itp? natomiast pkt.1.2 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia o: „wykonaniu robót budowlanych Etapu I ze wszystkimi instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi i przyłączami opisanymi w P.F.U. umożliwiającymi użytkowanie i przekazanie budynków do użytkowania w zakresie:

– dla m. Opola :

- rozbudowa istniejącego bud. przy ul Oleskiej 22 o dodatkowy budynek stanowiący część badawczą połączonym z istniejącym budynkiem łącznikiem,
- rozbiórka płotu oraz istniejących budynków w tym murowanej stacji trafo - wraz z zagospodarowaniem terenu i przeniesieniem magazynku gazu zgodnie z koncepcją zagospodarowania terenu z wyłączeniem drogi wjazdowej oraz parkingu dostaw ławek i koszy,
- budowa kontenerowej trafo - stacji wraz ze wszystkimi przełączeniami z istniejącej stacji trafo-,
- rozbudowa zewnętrznej sieci teleinformatycznej,
- wykonanie wycinki drzew wraz z nasadzeniami,”

Odpowiedź:

Zgodnie z Załączonym do postępowania B/06/2018A pismem *L.Dz. 1062/2018* z dn. 15.10.2018 r. – pytania odpowiedzi nr 1

Budynek Oleska 22 jest przedmiotem do zaprojektowania i skosztorysowania robót dotyczącym II Etapu w zakresie przebudowy dachu z ociepleniem stropu nad ostatnią kondygnacją, dociepleniem ścian zewnętrznych i ścian piwnic w tym naprawą spękań i otworzeniem opaski, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, nie wykonujemy robót w I Etapie.

Pytanie nr 9

W nawiązaniu do zapisów Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, iż jakiegokolwiek prace budowlane w zakresie **remontu istniejącego budynku** zostały wyłączone z postępowania przetargowego (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wymienia elementy robót planowanych do wykonania, zaś obowiązujące zapisy P.F.U. wraz z częścią rysunkową zawierają zakres szerszy).

Odpowiedź:

Zgodnie z Załączonym do postępowania B/06/2018A pismem *L.Dz. 1062/2018* z dn. 15.10.2018 r. – pytania odpowiedzi nr 1

Budynek Oleska 22 jest przedmiotem do zaprojektowania i skosztorysowania robót dotyczącym II Etapu w zakresie przebudowy dachu z ociepleniem stropu nad ostatnią kondygnacją, dociepleniem ścian

Odpowiedzi na pytania zostały przygotowane przez Biuro Projektów Strategicznych UO przy współpracy z Działem Technicznym UO

zewnątrznych i ścian piwnic w tym naprawą spękań i otworzeniem opaski, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, nie wykonujemy robót w I Etapie

Pytanie nr 10

W nawiązaniu do zapisów Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, iż jakiegokolwiek prace *w obszarze parkingów i dróg wjazdowych* zostały wyłączone z postępowania przetargowego (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wymienia elementy robót planowanych do wykonania, zaś obowiązujące zapisy P.F.U. wraz z częścią rysunkową zawierają zakres szerszy).

Odpowiedź:

Zgodnie z załączonym do postępowania B/06/2018A pismem L.Dz. 1062/2018 z dn. 15.10.2018 r. – pytania odpowiedzi nr 1.

Pytanie nr 11

W nawiązaniu do zapisów Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, prosimy o jednoznaczne określenie czy wykonanie *chodników i zieleni* zostało wyłączone z postępowania przetargowego. (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wymienia elementy robót planowanych do wykonania, zaś obowiązujące zapisy P.F.U. wraz z częścią rysunkową zawierają zakres szerszy).

Odpowiedź:

Zgodnie z załączonym do postępowania B/06/2018A pismem L.Dz. 1062/2018 z dn. 15.10.2018 r. – pytania odpowiedzi nr 1.

DOTYCZY CAŁOŚCI INWESTYCJI:

Pytanie nr 12

Prosimy o uściślenie zapisu zawartego w formularzu ofertowym: tabeli „Kalkulacja cenowa”, pkt II, „cena dla części projektowej i wykonawczej” występuje zapis:

Cena „za wykonanie pozostałej części projektu (Opole + Prószków) + wykonanie prac budowlanych (robót budowlanych) dla całości zakresu projektu (Opole+Prószków) - tj. bez zakresu projektów I.1 i I.2. ”, zaś w naszym rozumieniu winno być dla zakresu projektu objętego szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (etap I).

Odpowiedź:

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy zmienia zapisy SIWZ poprzez zmianę treści Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. Aktualna wersja Formularza ofertowego stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie nr 13

Zgodnie z zapisami PFU rozdziału 1 – Wykonanie dokumentacji projektowej *Na etapie projektu wykonawczego, ze względu na specyfikę technologii opracowywanych laboratoriów należy indywidualnie omówić z przedstawicielem każdego wydziału i zaprojektować rozmieszczenie ciągów technologicznych.* Projekt technologiczny powinien być sporządzony jako podstawowa dokumentacja na etapie projektu budowlanego i jest podstawą do projektowania dalszych projektów branżowych. Prosimy o wydłużenie terminu wykonywania dokumentacji projektowej i przedmiotu zamówienia o co najmniej dodatkowe 30 dni, na potrzeby sporządzenia projektu technologicznego.

Odpowiedź:

Zgodnie z załączonym do postępowania B/06/2018A pismem L.Dz. 1062/2018 z dn. 15.10.2018 r. – pytania odpowiedzi nr 1.

Pytanie nr 14

Ze względu na specyfikę prac laboratoryjnych zgodnie z przepisami BHP dla tego typu prac wymagane są szatnie z węzłem sanitarnym, dodatkowo ze względu na liczbę osób wymagany będzie podział na płeć. W opracowanej koncepcji brak jest szatni co w konsekwencji będzie wymagało wprowadzenia dosyć istotnych zmian w układzie funkcjonalnym. Prosimy o wydłużenie terminu wykonywania dokumentacji projektowej i przedmiotu zamówienia o co najmniej dodatkowe 30 dni, na potrzeby skorygowania koncepcji.

Odpowiedź:

W koncepcji dla m. Opola i Prószkova przewidziane są pom. w/w , Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu.

Odpowiedzi na pytania zostały przygotowane przez Biuro Projektów Strategicznych UO przy współpracy z Działem Technicznym UO

Pytanie nr 15

Prosimy o informację jakiego rodzaju związki biologiczne i chemiczne będą wylewane do kanalizacji technologicznej oraz w jakich ilościach. Sposoby utylizacji materiałów chemicznych są inne niż materiałów biologicznych, wykonanie jednej kanalizacji technologicznej dla obydwu materiałów nie jest możliwe. Ze względu na fakt iż żadnych substancji chemicznych używanych w laboratoriach nie wolno wylewać do kanalizacji a jedynie utylizować, proponujemy rezygnację z tego typu kanalizacji z pozostawieniem odrębnej kanalizacji biologicznej z przepuszczeniem ścieków poprzez chlorator. Czy w związku z powyższym Zamawiający przewiduje możliwość zlewania materiałów do pojemników i ich utylizację przez wyspecjalizowaną firmę?

Odpowiedź:

Odpowiedź znajduje się w załączniku nr 9 do SIWZ (Dokumentacja techniczna/opis przedmiotu zamówienia {folder plików}) w pliku „Pytania i odpowiedzi z poprzedniego postępowania.docx”

Pytanie nr 16

Czy Zamawiający przewiduje wytwarzanie odpadów niebezpiecznych, łatwopalnych, zakaźnych itp. wymagających specjalistycznego przechowywania i przekazywania do dalszej utylizacji przez firmy specjalistyczne? Jeżeli tak to prosimy o wskazanie miejsca ich przechowywania oraz ich ilości.

Odpowiedź:

Odpowiedź znajduje się w załączniku nr 9 do SIWZ (Dokumentacja techniczna/opis przedmiotu zamówienia {folder plików}) w pliku „Pytania i odpowiedzi z poprzedniego postępowania.docx”

Pytanie nr 17

Czy zamawiający przewiduje magazynowanie materiałów niebezpiecznych, łatwopalnych, wybuchowych, kwasów, zasad, itp. wymagających specjalistycznego przechowywania? Jeżeli tak to prosimy o wskazanie miejsca ich przechowywania oraz ich ilości.

Odpowiedź:

Tak, chemiczne substancje niebezpieczne będą przechowywane w dostosowanych do tego celu szafach, które mogą znajdować się w kilku pomieszczeniach, nie przewidujemy specjalnego magazynu na substancje niebezpieczne wewnątrz budynku. Szafy będą objęte odrębną dostawą.

Pytanie nr 18

Ze względu na brak opisu procesów technologicznych wykonywanych w poszczególnych laboratoriach prosimy o uzupełnienie takiego opisu lub przekazanie informacji na temat ilości układów wentylacyjnych i ich wielkości oraz podziale na rodzaj: czyste (wraz z klasą czystości), brudne lub wymagające filtracji na wywiewie, chemoodporne, Ex itp.

Odpowiedź:

Należy zaprojektować zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik 1C i 1D do dokumentacji w załączniku nr 9 do SIWZ (Dokumentacja techniczna/opis przedmiotu zamówienia {folder plików}) oraz uwzględnić odpowiedź na pytanie 19.

Pytanie nr 19

Prosimy o informację na temat ilości dygestoriów w podziale na Exw i Ex dla których należy zapewnić odpowiednią instalację wywiewną.

Odpowiedź:

Planowane jest przygotowanie instalacji dla 12 dygestoriów w Prószkowie i 6 w Opolu klasy EX.

Pytanie nr 20

Czy Zamawiający przewiduje wykorzystywanie gazów technologicznych? Jeżeli tak, to jakich i w jaki sposób będą one przechowywane i rozprowadzane?

Odpowiedź:

Zgodnie z załączonym do postępowania B/06/2018A pismem L.Dz. 1062/2018 z dn. 15.10.2018r – pytania odpowiedzi, załącznikami nr 1A, 1C, 1D do dokumentacji znajdującymi się w załączniku nr 9 do SIWZ (Dokumentacja techniczna/opis przedmiotu zamówienia {folder plików})

Pytanie nr 21

Prosimy sprostowanie informacji w zakresie terminu opracowania dokumentacji projektowej projektu budowlanego. Zgodnie z zapisem SIWZ punkt 4.2.1.1 termin uzyskania decyzji **wchodzi** w czas opracowania dokumentacji:

w zakresie opracowania określonego w pkt. 3.2.1.1. SIWZ - od dnia zawarcia umowy maksymalnie do *stu [100]* dni kalendarzowych. **Termin będzie liczony do dnia uzyskania ostatecznej/prawomocnej decyzji** – pozwolenia na budowę lub uzyskania zaświadczenia o braku sprzeciwu wobec dokonanego zgłoszenia robót budowlanych.

Zaś zgodnie z zapisem SIWZ punkt 4.5 termin uzyskania decyzji **nie wchodzi** w czas opracowania dokumentacji:

Czas uzyskania ostatecznej/prawomocnej decyzji – pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych (czas postępowania administracyjnego lub sądowo-administracyjnego) **nie jest objęty terminem opracowania dokumentacji projektowej**, o którym mowa w pkt. 4.2.1.1. SIWZ i ulega zawieszeniu w trakcie trwania postępowania administracyjnego lub sądowo-administracyjnego.

Odpowiedź:

Termin uzyskania decyzji nie wchodzi w czas opracowania dokumentacji pkt 4.5 SIWZ.

Czas uzyskania ostatecznej/prawomocnej decyzji – pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych (czas postępowania administracyjnego lub sądowo-administracyjnego) nie jest objęty terminem opracowania dokumentacji projektowej, o którym mowa w pkt. 4.2.1.1. SIWZ i ulega zawieszeniu w trakcie trwania postępowania administracyjnego lub sądowo-administracyjnego.

Pytanie nr 22

Prosimy sprostowanie informacji w zakresie terminu opracowania dokumentacji projektowej projektu wykonawczego. Zgodnie z zapisem SIWZ punkt 4.2.1.2 występuje różnica między terminem pisanym słownie i liczbowo:

w zakresie opracowania określonego w pkt. 3.2.1.2. SIWZ - od dnia zawarcia umowy maksymalnie do **osiemdziesięciu [120]** dni kalendarzowych. Termin będzie liczony do dnia zatwierdzenia dokumentacji przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Skorygowano zapisy SIWZ w dn. 15.10.2018 r i dołączono do postępowania.

Pytanie nr 23

Prosimy o wyjaśnienie następującej nieścisłości:

4.1. Wymagany termin wykonania całego przedmiotu zamówienia: *od dnia zawarcia umowy do trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego [30.06.2020] roku.*

4.2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia, o którym mowa w **pkt. 4.1. SIWZ** obejmuje:

4.2.1. **Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej**; z podziałem na:

4.2.1.1. w zakresie opracowania określonego w pkt. 3.2.1.1. SIWZ - od dnia zawarcia umowy maksymalnie do *stu [100]* dni kalendarzowych. Termin będzie liczony do dnia uzyskania ostatecznej/prawomocnej decyzji – pozwolenia na budowę lub uzyskania zaświadczenia o braku sprzeciwu wobec dokonanego zgłoszenia robót budowlanych.

4.2.1.2. w zakresie opracowania określonego w pkt. 3.2.1.2. SIWZ - od dnia zawarcia umowy maksymalnie do *osiemdziesięciu [120]* dni kalendarzowych. Termin będzie liczony do dnia zatwierdzenia dokumentacji przez Zamawiającego.

a dalej w pkt 4.5. „Czas uzyskania ostatecznej/prawomocnej decyzji – pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych (czas postępowania administracyjnego lub sądowo-administracyjnego) **nie jest objęty terminem opracowania dokumentacji projektowej**, o którym mowa w pkt 4.2.1.1. SIWZ i ulega zawieszeniu w trakcie trwania postępowania administracyjnego i administracyjno-sądowego”

to też potwierdza pkt. 7 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia:

Do wyłączenia z terminu opracowania należy zaliczyć również czas uzyskiwania uzgodnień który nie jest zależny od Wykonawcy:

- okres uzgadniania projektu z OWKZ (*jest to postępowanie administracyjne w moim rozumieniu*)
- okres uzgadniania z Inwestorem
- okres uzyskania pozwolenia wodnoprawnego jeżeli będzie konieczne do uzyskania (*jest to postępowanie administracyjne w moim rozumieniu*)
- okres uzyskania warunków dostawy mediów oraz okres uzgadniania projektu z gestorami sieci

Odpowiedzi na pytania zostały przygotowane przez Biuro Projektów Strategicznych UO przy współpracy z Działem Technicznym UO

(*<Wodociągi i Kanalizacja Opole> w chwili obecnej wymaga przy złożeniu wniosku o zapewnienie dostawy wody i odbioru ścieków dołączenia mapy do celów projektowych inaczej nie rozpatruje wniosku, a oczekiwanie na warunki wynosi minimum 2 tygodnie + uzgodnienie projektu 3tygodnie).*

Jeżeli Zamawiający nie przyjmie proponowanych zapisów odnośnie zawieszania okresów uzgodnień proponowany termin 100 dni jest nierealny.

Odpowiedź:

W dniu 15.10.2018r zmodyfikowano zapisy w SIWZ, które dołączono do dokumentacji postępowania. Zamawiający nie zmienia terminów.

Pytanie nr 24

W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego z dnia 15.10.2018 roku, dotyczącej zakresu oferty cenowej w tym postępowaniu przetargowym:

PROSIMY O JEDNOZNACZNĄ ODPOWIEDŹ, CO NALEŻY ZAWRZEĆ W FORMULARZU OFERTOWYM?

Każdy cykl inwestycyjny składa się z trzech części:

- 1) Zaprojektowania,**
- 2) Wyceny robót,**
- 3) Realizacji robót.**

Zgodnie z deklaracjami Zamawiającego z wizji lokalnej, a także zapisami szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, ogłoszone postępowanie przetargowe polega na:

- 1) Zaprojektowaniu, wycenie, realizacji robót ETAPU I,**
- 2) Zaprojektowaniu robót ETAPU II.**

Skąd w związku z tym zapis w odpowiedziach z dn. 15-10-2018 r. zdania:

„Rewitalizację szklarni należy zaprojektować i wycenić jako II Etap”

„Pozostałe roboty opisane w Programie Funkcjonalno – Użytkowym należy zaprojektować i wycenić dla II Etapu , roboty nie są realizowane w I Etapie”

PROSIMY O JEDNOZNACZNĄ, JASNĄ I WIĄŻĄCĄ ODPOWIEDŹ.

Odpowiedź:

- Zaprojektowaniu, wycenie, realizacji robót ETAPU I,**
- Zaprojektowaniu, wycenie robót ETAPU II.**

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 12 zmieniono zapisy w formularzu ofertowym.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami, treść przygotowywanych przez Państwa ofert będzie wymagać dodatkowego nakładu pracy, jednakże terminy składania i otwarcia ofert zostały wydłużone o czas niezbędny w dniu dzisiejszym pismem *Pytania i odpowiedzi z zebrania wykonawców* L.dz. 1080/2018.

Tym samym dotychczasowy **termin składania ofert nie ulega zmianie**, tj.: *czternastego listopada dwa tysiące osiemnastego [14.11.2018] roku, do godziny dziesiątej [10:00], otwarcie ofert o godz. dziesiątej trzydzieści [10:30], Dział Zamówień Publicznych, Pl. Kopernika 11A, 45-040 Opole, pokój nr 2-3.*

Zgodnie z pkt. 12.6. SIWZ jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

Załączniki:

- 1) zmieniony Formularz ofertowy – stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ*

KANCLERZ

mgr Zbigniew Budziszewski

Odpowiedzi na pytania zostały przygotowane przez Biuro Projektów Strategicznych UO przy współpracy z Działem Technicznym UO